



БОЙОРОҖ

ПРИКАЗ

« 09 » 12 20 20 й. № 04/06-446 « 09 » 12 20 20 г.

Об установлении нормативов  
состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций,  
осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы  
водоотведения (канализации) или технологических зон водоотведения  
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Во исполнение Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от 28 июня 2019 года № 116-з «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан»,


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения (канализации) или технологических зон водоотведения городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в том числе не являющихся собственниками или иными законными владельцами выпусков сточных вод в водный объект, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Премьер-министра  
Правительства Республики  
Башкортостан – министр  
жилищно-коммунального хозяйства  
Республики Башкортостан



Б.В. Беляев

Нормативы состава сточных вод  
для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение  
с использованием централизованной системы водоотведения (канализации) или  
технологических зон водоотведения городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан, в том числе не являющихся собственниками или  
иными законными владельцами выпусков сточных вод в водный объект

№ п/п	Загрязняющее вещество	Принятый для утверждения норматив водоотведения, мг/дм <sup>3</sup>
1	ХПК	467
2	БПК полное	120
3	Взвешенные веществ	300
4	Аммоний-ион	31,38
5	Нефтепродукты	2,72
6	АСПАВ	4,90
7	Фенол	0,0123
8	Железо	2,30
9	Медь	0,007
10	Цинк	0,038
11	Хром трехвалентный	0,01
12	Хром шестивалентный	0,01
13	Никель	0,0038
14	Кадмий	0,0009
15	Свинец	0,0024
16	Сульфат-анион	112
17	Хлорид-анион	133
18	Фосфаты (по фосфору)	0,2
19	Сухой остаток	827
20	Алюминий	0,392
21	Марганец	0,015
22	Формальдегид	0,042
23	Хлороформ (трихлорметан)	0,00263
24	Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод)	0,00006

В случае, если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения (канализации), содержат загрязняющие вещества, концентрация которых превышает установленные нормативы состава сточных вод, абонент обязан внести организации, осуществляющей водоотведение, плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод в порядке, установленном Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644.